

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 86240041000109312737

Дата « 31 » января 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Территориальный отдел в городе Югорске и Советском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 18

ул. Никольская, д. 9, г. Югорск,
ХМАО- Югра, 628260

« 14

02. 2024

(место выдачи предписания)

Мною, начальником ТО Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Югорске и Советском районе Злобиным Валерием Викторовичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита ПМ № 86240041000109312737 в отношении:
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия г. Советский"
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В представленном порядке проведения внутреннего контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических мероприятий не указаны плановые обследования на заселенность членистоногими, кратностью 2 раза в месяц, а также ежемесячная оценка дератизационных мероприятий; не представлены документы по выполнению вышеуказанных мероприятий, что является нарушением п.101,

- п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.;
2. Всего в учреждении бактерицидных установок 25 (стационарных -20, передвижных -5), что не позволяет в полном объеме осуществлять комплекс санитарно – противозидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в том числе передающихся воздушно-капельным путем п. 2686 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", ст. 11, 28, 29 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.;
 3. На пищеблоке имеется продукция (овощи – морковь, лук) с признаками гнили, что является нарушением п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 11, 17, 28 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;
 4. Столовая посуда (тарелка для 1 блюда) имеет дефекты покрытия (сколы), что является нарушением п.2.4.6.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 11, 17, 28 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;
 5. Не представлены документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;
 6. В учебном кабинете №404 (кабинет информатики), покрытие учебного стола имеет механические повреждения, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;
 7. В коридоре на втором этаже, в учебном кабинете № 404 (кабинет информатики) поверхность стен имеет повреждения, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;
 8. В мужской раздевалке при спортивном зале нарушена целостность защитной конструкции осветительного прибора, что является нарушением п.2.8.6 СП 1.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;
 9. В ходе проведения инструментальных исследований (протокол измерения физических факторов № 13.24 ф от 09.02.2024 г. с приложением экспертное заключение № СЮ.27.О.09609.02.24 от 13.02.2024г) установлено, по измеренному параметру "Относительная влажность, %" - ниже допустимого уровня на 18,1% в месте измерения "Кабинет начальных классов № 208", на 23,9% в месте измерения "Кабинет информатики № 404 "; на 31,1% в месте измерения "Кабинет информатики № 303", что не соответствуют п. 2.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 таблица 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", ст. 11, 28 ФЗ № 52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (протокол измерений физических факторов № 13.24ф от 09.02.2024 г. прилагается);

10. 09.02.2024г. по результатам санитарно-химического исследования 0,03% дезинфицирующего раствора "Клорсепт 25" (пищевлок) отобранного 08.02.2024г. в 12 час.05 мин. -11 час. 50 мин. установлено не соответствие заявленной концентрации, в соответствие с инструкцией по применению дезинфицирующего средства "Клорсепт 25" № 25/08 от 29.11.2008 по показателю: "массовая доля активного хлора / в растворе" выше гигиенического норматива в 1,3 раза (протокол лабораторных исследований № 329-330.24 от 09.02.2024 с приложением экспертное заключение от 09.02.2024 года), что является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 11, 17, 28 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

11. Проба воды, отобранная в кране горячий цех пищеблока, не соответствует санитарным нормам по показателю "марганец" выше гигиенического норматива в 2,0 раза (протокол от 09.02.2024г № 319.24 с приложением экспертное заключение № СЮ.27.О.09577.02.24 от 09.02.2023 г), что является нарушением п. 2.6.2 СП 1.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.10 главы 3 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", ст. 11, 17, 28 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.10.2024:

1. По п. 1- Внести в порядок проведения внутреннего контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических мероприятий плановые обследования на заселенность членистоногими, кратностью 2 раза в месяц, а также ежемесячная оценка дератизационных мероприятий; Представить документы подтверждающие выполнение вышеуказанных мероприятий;
2. По п. 2 - Осуществлять комплекс санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в том числе передающихся воздушно-капельным путем полным объеме. Приобрести достаточное количество бактерицидных установок;
3. По п. 3 — Не допускать использование пищевой продукции па пищеблоке (овощи – морковь, лук) с признаками гнили;
4. По п. 4 — Не допускать использование столовой посуды (тарелка для 1 блюда) с дефектами. Заменить;
5. По п. 5 — Провести обследование технического состояния системы вентиляции с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Представить документы;
6. По п. 6 — Устранить дефекты покрытия учебного стола в учебном кабинете №404 (кабинет информатики).

7. По п. 7 — Устранить дефекты покрытия стен в коридоре на втором этаже, в учебном кабинете № 404 (кабинет информатики);
8. По п. 8 — Устранить дефекты защитной конструкции осветительного прибора в мужской раздевалке при спортивном зале;
9. По п. 9 — Соблюдать параметры "Относительная влажность, %" в месте измерения "Кабинет начальных классов № 208", в месте измерения "Кабинет информатики № 404 "; в месте измерения "Кабинет информатики № 303" в соответствии с гигиеническими нормативами и требованиями санитарного законодательства;
10. По п. 10 - Использовать дезинфицирующее средство "Клорсепт 25" в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства;
11. По п. 11 — Обеспечить качества воды, отобранной в кране горячий цех пищеблока в соответствии требованиями по показателю "марганец" с проведением лабораторного контроля;
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия г. Советский" 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, город Советский, улица Киевская, 26а

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в городе Югорске и Советском районе по адресу: ул. Никольская, д. 9, г. Югорск, ХМАО- Югра, 628260 тел./факс заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или на адрес электронной почты: ugorsk@86.rospotrebnadzor.ru в срок до « 01 » октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник
территориального отдела

(должность лица,
составившего предписание)

(подпись)

В.В. Злобин

(инициалы и фамилия)

С

предписанием

ознакомлен(а)

« 14 »

02

2024 г.

Е.А. Луккина, директор муниципального округа Советский

(инициалы и фамилия, должность)

(подпись)

Предписание направлено по адресу:

Получено лично Е.А. Луккиной 14.02.24